



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 horas del día 20 de mayo de 2026, reunidos en la Sala Audiovisual Dr. Rodrigo Ramírez León, con domicilio en Plaza General Pedro Ma. Anaya no. 29, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del concurso No. PMP-SA-LP-12-2026 referente al Servicio Integral de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; acto al que se hace referencia en el apartado 2.2 de las bases respectivas y con fundamento en los Artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, con la asistencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se reunieron servidores públicos, área solicitante, área técnica y licitante participante, cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de esta acta, se tratan los siguientes puntos: -----

Se informa que ha manifestado su interés en participar el licitante:

- Persona Moral: TECNOMAXSR, S.A. DE C.V.

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. No habrá tolerancia para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes.
2. Se les informa a los licitantes que de acuerdo en lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, deberán presentar adjunto a su propuesta técnica y económica original y copia del registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado de Hidalgo, con la clasificación correspondiente objeto del presente procedimiento de licitación pública.
3. En relación al numeral 2.3 las propuestas deberán ser dirigidas al L.A. Jorge Alberto Reyes Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



4. Con la finalidad de agilizar el acto, así como evitar el extravío de documentos, los licitantes deberán presentar sus propuestas en carpetas tipo Lefort de 2 orificios con separadores que indiquen el nombre de cada uno de los requisitos contenidos en las Bases del presente procedimiento, la misma deberá entregarse en sobre cerrado. La omisión de este punto no será motivo de descalificación.
5. Se hace de conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones:

- **SUBCONCEPTO 1.1, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- **SUBCONCEPTO 1.2, DICE:**



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR ROLADO CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO ROLADO DE 3.00 METROS DE LARGO DE TUBO DE DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR ROLADO CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO ROLADO DE 3.00 METROS DE LARGO DE TUBO DE DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 1.3, DICE:**

POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA COMPUESTO DE TUBO METÁLICO RECTO DE 4" CÉDULA 30 DE 6 METROS DE ALTURA Y 2 TUBOS METÁLICOS DE 3 METROS DE LARGO DE 3" DE DIÁMETRO CALIBRE 13, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (2.00) BRAZOS METÁLICOS ROLADOS DE 3.00 METROS DE LARGO DE TUBO DE DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA COMPUESTO DE TUBO METÁLICO RECTO DE 4" CÉDULA 30 DE 6 METROS DE ALTURA Y 2 TUBOS METÁLICOS DE 3 METROS DE LARGO DE 3" DE DIÁMETRO CALIBRE 13, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (2.00) BRAZOS METÁLICOS ROLADOS DE 3.00 METROS DE LARGO DE TUBO DE DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 1.4, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 8.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 8.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 2.1, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5/16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 2.2, DICE:**

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



• **SUBCONCEPTO 2.3, DICE:**

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 7.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER COMEX 100 DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 7.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER COMEX 100 DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 3.1, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30,



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 4.1, DICE:**

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



DEBE DECIR:

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 5.1, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30,



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- **SUBCONCEPTO 5.2, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (2.00) BRAZOS METÁLICOS DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5/16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (2.00) BRAZOS METÁLICOS DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- **SUBCONCEPTO 6.1, DICE:**



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (2.00) BRAZOS METÁLICOS DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (2.00) BRAZOS METÁLICOS DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 6.2, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, **(1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL**, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

• **SUBCONCEPTO 7.1, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, **(1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA** INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, **(1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL**, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- **SUBCONCEPTO 7.2, DICE:**

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (2.00) BRAZOS METÁLICOS DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5/16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE CÓNICO CIRCULAR RECTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 9.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO CÓNICO CIRCULAR CALIBRE 11, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CALIBRE 11, (2.00) BRAZOS METÁLICOS DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (2.00) BRAZOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



- **SUBCONCEPTO 8.1, DICE:**

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 7.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER COMEX 100 DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 7.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER COMEX 100 DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00) BRAZO O CRUCETA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- **SUBCONCEPTO 9.1, DICE:**

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 7.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER COMEX 100 DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL "ESCUDO DE ARMAS", A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5 /16" Y VINIL CON ESTAMPADO EN MEDIDAS DE 0.42 M X 0.50 M DE ALTURA INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00)BRAZO O CRUCETA, (1.00) LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DEBE DECIR:

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO INSTITUCIONAL DE 7.00 M DE ALTURA FABRICADO CON TUBO RECTO CIRCULAR DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 30, CON PLACA BASE DE ACERO DE 3/8" DE 25 CM X 24 CM CON 1 BARRENO DE 1" EN CADA ESQUINA PARA ESPÁRRAGO DE 3/4" A 19 CM DE DISTANCIA CADA UNO DE CENTRO A CENTRO, ANILLO (CAMISA) DE REFUERZO EN LA BASE DEL POSTE DE 10 CM DE ALTURA CÉDULA 30, (1.00) BRAZO METÁLICO DE 1.80 METROS DE LARGO CON DIÁMETRO DE 1 1/2" CÉDULA 30 O CRUCETA METÁLICA DE 1.00 METRO DE PTR DE 3" X 3" CALIBRE 11, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER COMEX 100 DE SECADO RÁPIDO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM COLOR GRIS Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM DE SECADO RÁPIDO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES, INCLUYE: (1.00) POSTE, (1.00)BRAZO O CRUCETA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRÚA, COLOCACIÓN DE POSTE, CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO THW CALIBRE 14, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

La Dirección de Compras y Suministros informa que no se recibieron preguntas, conforme a lo establecido en el numeral 2.2 de la convocatoria de la presente licitación.

El acto de presentación y apertura de proposiciones será el día **22 de mayo de 2026** a las **11:00 horas** en la sala Audiovisual Dr. Rodrigo Ramírez León, ubicado en Plaza General Pedro María Anaya no. 29 Colonia Centro, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, C.P. 42000.

Se les recuerda a los licitantes participantes que la presente acta pasa a formar parte de las bases de licitación, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones de



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PRESIDENTE DEL COMITÉ




L.M. Vicky Iveth Olvera Vega

Suplente


Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

SECRETARIO TÉCNICO




L.C. Joaquín Pérez Pelcastre
Suplente
Secretaría de la Tesorería
del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

VOCAL DEL COMITÉ




L.D. Alberto Hinojosa Hernández
Suplente
Secretaría General Municipal
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

VOCAL DEL COMITÉ




L.D. Alondra Martínez Ramos
Suplente
Secretaría de Administración
del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

VOCAL DEL COMITÉ



Ing. Andrés Zuviri Guzmán
Titular
Dirección General de Compras y Suministros
del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.





Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.



ASESORA DEL COMITÉ

L.C. Esperanza Pérez Mendoza
Suplente

Secretaría de Contraloría y Transparencia
del Municipio de Pachuca de Soto.

ASESORA DEL COMITÉ

L.A.E. Elia Lizbeth Hinojosa Alva
Suplente

Sindicatura Hacendaria
del Municipio de Pachuca de Soto.

ASESOR DEL COMITÉ

P.D.D. Berenice Pontaza Islas
Suplente

Dirección General de Normatividad y
Consulta del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

ÁREA SOLICITANTE

Lic. Héctor Francisco Benítez Coyoli
Director General de Imagen Urbana
de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales de Pachuca de Soto, Hidalgo.

ÁREA TÉCNICA

Ing. Baldomero Gonzalo Badillo Alfaro
Director de Alumbrado Público
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales
de Pachuca de Soto, Hidalgo.



Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos
No. PMP-SA-LP-12-2026
Servicio Integral de Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Luminarias e Infraestructura del
Alumbrado Público del Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.




INVITADO

No se presentó

Representante de la Secretaría de
Contraloría del Estado de Hidalgo.

LICITANTE PARTICIPANTE


Ing. Jorge Sánchez Rivera

TECNOMAXSR, S.A. DE C.V.